



Poznań, 06 listopada 2020

ENEA Oświetlenie/OP/R5/ WEA20E006978
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/090/2020

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1852P Ostroróg-Wielonek, gm. Ostroróg.

ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Oddział Poznań przesyła szczegółowe wytyczne dla przebudowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1852P Ostroróg-Wielonek, gm. Ostroróg.

1. Zasilanie kolidującego oświetlenia pozostawić bez zmian z SO nr 1-2-3024053-020 - majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana – ulegnie zmianie. Należy dobrać właściwe wartości zabezpieczeń.

2. W celu realizacji przebudowy należy:

- projektowane oświetlenie należy połączyć z istniejącą linią oświetlenia drogowego w zasięgu 1-2-3024053-020 (własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.);
- projektowane słupy i linię kablową (typu NAYY-j o przekroju minimum 4x25mm²) należy zabudować zachowując normatywne odległości w stosunku do innych mediów – szczegóły uzgodnić na etapie projektowania

3. Szczegółowe rozwiązania (zgodne z „Ogólnymi wymaganiami dotyczącymi sieci oświetlenia drogowego”) należy ustalić i uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań na etapie projektowania.

4. Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o..

Centrala

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 37

tel. +48 / 91 813 50 00
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki www.enea-oswietlenie.pl znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowiązany jest zawrzeć z ENEA Oświetlenie umowę na przebudowę instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji.
6. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
8. Prace zanikające wymagają odbioru technicznego przez przedstawiciela ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
9. Końcowy odbiór prac dokonany zostanie przez komisję w skład której wejdzie przedstawiciel ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
10. Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań oraz zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych.
11. Nowo wybudowane elementy instalacji oświetleniowej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, Inwestor przekaże w nieodpłatne użytkowanie na okres 6 miesięcy, na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. Po upływie tego czasu okresu:
 - a. Inwestor zobowiązuje się, w terminie 30 dni przenieść protokołem zdawczo-odbiorczym własność elementu sieci elektroenergetycznej – wybudowane urządzenia oświetlenia drogowego na rzecz ENEA Oświetlenie.
W protokole zdawczo – odbiorczym zostanie określona ostateczna wartość oraz rzeczywisty wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątkowych przebudowanej instalacji oświetleniowej.
lub
 - b. wybudowane urządzenia oświetlenia drogowego zostaną podłączone do nowej szafki sterowniczo-pomiarowej wykonanej na koszt Inwestora najpóźniej do końca terminu nieodpłatnego użytkowania określonego w pkt. 11.
12. Nowobudowane urządzenia oświetlenia drogowego będą w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o. do czasu określonego w pkt.11.
13. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
14. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
15. Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.
16. W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

17. Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oświetlenia drogowego na 1 zasięgu (obejmuje przygotowanie i likwidację miejsca pracy wraz z odłączeniem i ponownym załączeniem zasięgu w SO) wynosi 226,81 zł netto.

Integralną część warunków stanowią
„Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego”.

Warunki są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z poważaniem

Koordinator ds. eksploatacji Oświetlenia
Rejon Oświetleniowy Poznań

Maciej Draht

Załączniki:

1. Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego

k.o.

1. R5
2. a/a